

ESYLUX

ESYLUX GmbH | An der Strusbek 40
22926 Ahrensburg / Niemcy
info@esylux.com | www.esylux.com
MA02218900



PL SKRÓCONA INSTRUKCJA



NIEBEZPIECZEŃSTWO!



Ryzyko śmiertelnych obrażeń w wyniku porażenia prądem elektrycznym!

- Instalacja może być przeprowadzana wyłącznie przez technika instalacji elektrycznych lub przeszkolonego elektryka, z uwzględnieniem przepisów obowiązujących w danym kraju.
- Przed montażem / demontażem należy wyłączyć zasilanie.
- Urządzenie należy zabezpieczyć przed zwarcieniem przy użyciu wyłącznika obwodu 10 A.
- μ = szerokość rozwarcia styków <1,2 mm

1 Przeznaczenie

Szczegółowe instrukcje obsługi można znaleźć na odpowiedniej stronie produktu pod adresem www.esylux.com.

Sufitowy czujnik obecności jest przeznaczony do użytku wewnątrz pomieszczeń i musi mieć niezakłócony widok na przebywające w pomieszczeniu osoby. Pole detekcji: po przekątnej **A**, kierunek **B**, obszar obecności **C**.

Montaż (1.1)

PD-C 360i/24 DUOplus ...

Czujnik obecności należy zamontować pośrodku między listwami oświetleniowymi. Skierować kanał C1 w stronę ściany (ciemna strona pomieszczenia) oraz kanał C2 w stronę okna (jasna strona pomieszczenia) (1.2).



W przypadku stosowania opraw LED należy przestrzegać maksymalnego dopuszczalnego prądu rozruchowego czujnika. Informacje dotyczące prądów rozruchowych opraw oświetleniowych oraz maksymalnego dopuszczalnego obciążenia czujnika można znaleźć w odpowiednich arkuszach danych.

2 Podłączenie

MD-C 360i/ ... (2.1)

- a Standardowo z opcjonalnym sterowaniem przy użyciu przycisku zwiernego i równoległym okablowaniem maks. dziesięciu urządzeń.
- b Działanie standardowe z automatycznym oświetleniem klatki schodowej i opcjonalnym sterowaniem przy użyciu przycisku zwiernego.

PD-C 360i/... (2.2–2.7)

- c Działanie standardowe z opcjonalnym sterowaniem przy użyciu przycisku zwiernego i użycie maks. 10 urządzeń podrzędnych do jednego urządzenia nadrzędnego.

3 Pierwsze uruchomienie

Podłączyć zasilanie.

Rozpocznie się faza rozgrzewania trwająca około 25 sekund.

Czerwone (kanał oświetlenia 1 = C1), zielone (kanał oświetlenia 2 = C2 / jeśli występuje) i niebieskie diody LED migają naprzemiennie. W tym czasie oświetlenie jest włączone. Jeśli tryb programowania jest aktywny, świeci niebieska dioda LED.

4 Ustawienia

Czujnik obecności jest dostarczany z ustawieniami fabrycznymi / w trybie w pełni automatycznym.

- Ustawienia przy użyciu przełączników DIP / elementów ustawień
- Parametryzacja i kontrola przy użyciu urządzenia ESY-Pen i bezpłatnej aplikacji ESY Control (4.1).

Uwaga: Aby zapewnić optymalną transmisję sygnału, należy zachować minimalną odległość odpowiadającą wysokości montażu. Bezpośrednie światło słoneczne może uniemożliwić transmisję sygnału.


5 Utylizacja / gwarancja



Tego urządzenia nie należy wyrzucać do odpadów zmieszanych. Zużyte urządzenia należy prawidłowo utylizować. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z lokalnym urzędem miasta.


Gwarancję producenta ESYLUX można znaleźć na stronie www.esylux.com.

Dane techniczne i konstrukcja mogą ulec zmianie.




CODE A

Item no.	Product name
EP10424809	MD-C 360i/8 WAGO WINSTA CodeA
EP10424823	PD-C 360i/8 WAGO WINSTA CodeA



Plug black 3-pole	N = N	⊕ = PE	L = L
Socket white 3-pole	N = N	⊕ = PE	L = L'


Item no.	Product name
EP10424816	MD-C 360i/24 WAGO WINSTA CodeA
EP10424830	PD-C 360i/24 WAGO WINSTA CodeA



Plug black 3-pole	N = N	⊕ = PE	L = L
Socket white 3-pole	N = N	⊕ = PE	L = L'


CODE A/S

Item no.	Product name
EP10424601	MD-C 360i/8 WAGO WINSTA CodeA/S
EP10424625	PD-C 360i/8 WAGO WINSTA CodeA/S



Plug brown 3-pole	L = L	2 = N	1 = L'
Plug black 3-pole	N to L Bridge for WAGO 770-637		

Item no.	Product name
EP10424618	MD-C 360i/24 WAGO WINSTA CodeA/S
EP10424632	PD-C 360i/24 WAGO WINSTA CodeA/S



Plug brown 3-pole	L = L	2 = N	1 = L'
Plug black 3-pole	N to L Bridge for WAGO 770-637		