

ESYLUX GmbH | Post Box 1834 | 22908 Ahrensburg

A quien corresponda

ESYLUX GmbH
An der Strusbek 40
22926 Ahrensburg (Alemania)

T: +49 (0)4102 88880-0

info@esylux.com
www.esylux.com

Directores:
Mareks Peters
Helmi Kremser

Registro mercantil del tribunal del distrito
de Lübeck
HRB 69 43 HL
VAT: DE 249 684 359

Persona de contacto	Correo electrónico	T:	Fecha	Página
Olaf Riebenstein	olaf.riebenstein@esylux.com	+49 (0)4102 88880-4200	10/5/2020	1/1

UniCredit - HypoVereinsbank
IBAN: DE34 2003 0000 0016 1750 36
BIC: HYVEDEMM300

Hamburg Commercial Bank
IBAN: DE84 2105 0000 1001 3496 18
BIC: HSHNDEHHXXX

Deutsche Bank
IBAN: DE07 2007 0000 0308 0066 00
BIC: DEUTDEHHXXX

Kieler Volksbank eG
IBAN: DE51 2109 0007 0010 3928 07
BIC/SWIFT: GENODEF1KIL

Interruptor automático de 10/16 A y carga continua máxima

Según las instrucciones de instalación de nuestros detectores de movimiento y presencia, se necesita un interruptor automático de 10 A para limitar el flujo máximo de corriente continua a través de ellos.

Si el técnico realiza la instalación de forma que se garantice una corriente continua máxima de 10 A (2300 W/cos Phi = 1) durante el funcionamiento y en caso de fallo, se puede utilizar un interruptor automático de 16 A en lugar de uno de 10 A.

Cordialmente,
ESYLUX GmbH



p. o.
Dr. Marc-Oliver von Maydell
Engineering



p. o.
Olaf Riebenstein
Series Production